附件 1: 数据中心机房 2025 年度维保项目服务内容

深圳市口腔医院数据中心机房总建筑面积 132 m² (主机房 115 m²、配电间 24.5 m²、监控室 18 m²),采用两路不同变电站的双电路供电,机房内设有配电系统一套,型号为华为 UPS5000E 的 UPS 设备两套,双登和松下电池组两套,华为精密空调三台,格力环境空调五台,华为动环监控系统一套,华为模块化门禁系统一套,华为模块化基础软件平台一套,华为网络设备及功能模块 ECC500 一套等软硬件设施。

★一、技术要求

X	一、 <u>仅</u> 小安水	
序号	服务名称	技术要求
1	配电系统	1、提供华为配电系统模块所有软硬件设备的一年原厂维保;
1	11. 电示列	2、提供每月一次配电间市电配电柜的巡检及维护。
2	UPS 及电池	1、提供两套 UPS 主机及功率模块所有软硬件设备的一年原厂维保; 2、每月一次蓄电池、电池开关箱的定期巡检(含蓄电池内阻和电 压等检测、异常电池的更换),检测范围包括全院如下位置:数据 中心机房、弱电机房、消防控制室、门诊楼天面电池间、综合楼天 面电池间; 3、三个月一次电池内阻测试和电池充放电实验; 4、回收医院检测有问题的蓄电池,回收单位负责无害化环保处理; 5、医院新购电池后,提供老旧电池的拆卸和新电池的安装。
3	空调系统	1、提供三台精密空调及零部件整机一年原厂全保,提供零部件免费提供并更换(含制冷剂); 2、每月一次机房内空调系统全部相关事项的巡检及维护; 3、半年一次的精密空调、格力柜式空调常规保养(含加雪种、清洗外机); 4、半年一次的进排水系统除垢梳通(模块化及机房整体进排水系统); 5、半年一次的精密空调过滤网更换及柜内设备的吸尘服务,检查空调所有相关软硬件设备的运行情况; 6、半年一次的整体机房环境漏水点等采集器的检查。
4	动环监控 系统	每月一次的机房内动环监控系统全部相关事项的巡检及维护。
5	门禁系统	每月一次的机房内门禁全部相关事项的巡检及维护。
6	设备维护	1、华为数据中心基础软件平台、网络设备和功能模块的一年原厂 维保; 2、维保期内数据中心机房发生故障,提供免费维修,维修过程中 需要的备品备件免费提供,且与原设备型号规格相符的原装备品备 件;若设备配件停产,需与甲方协商并经同意后方可使用其它配件; 3、首次维保前乙方须提供一份完整的设备现状检测报告,并对机 房的物理环境进行全面检查,对发现的问题提出相关建议,以减少 由于物理环境因素所导致的系统故障。
7	安全演练	半年一次的机房整体安全应急演练,提供演练方案并做相关消防安

	及培训	全培训(含电源开关箱、UPS及电池组)
8	机房环境	1、对机房环境的整理,包含主机房、配电间、监控室环境; 2、优化机柜内所有设备的安装部署,整理数据线路; 3、设备资产卡片的整理,梳理设备信息并做标签; 4、新增设备上架辅助、新增线路铺设; 5、机房环境(含柜内设备)的除尘清洁; 6、静电地板的检查和整理; 7、制度上墙。
9	报告输出	1、每月一次输出巡检报告(巡检完一周内):内容包括配电系统、全院 UPS 及电池、空调系统、新排风系统、动环监控系统、门禁系统、消防系统、机房用电情况等机房内设备的巡检,对巡检发现的问题,同时提供解决方案。 2、提供华为的售后服务承诺文件及续保证明。
10	维保档案	建立专属医院的维保档案,做好软硬件设备更换与升级维护的记录,方便随时查阅。

★二、商务要求

序号	服务名称	商务要求
1	响应时间	1、维保人员人数在两人及以上;维护人员为华为授权工程师并持电工证(需要提供相关证书及近三个月的社保缴纳证明)。 2、响应要求:在出现紧急故障或院方要求到院处理时,能在两小时内提供上门服务,提供远程、软件、硬件及现场7×24小时服务;提交故障处理报告。
2	服务期限	合同签订之日起一年。
3	服务地点	深圳市口腔医院指定地点。
4	付款方式	合同签订后, 乙方提供巡检报告, 甲方按季度(三个月)付款。
5	其他	1、乙方近2年具有政府部门UPS、电池相关消防演练经验的项目2个及以上(提供业绩经验合同复印件作为评审依据,通过合同关键信息无法判断的,还须同时提供能证明的其它证明材料,如项目报告或合同甲方出具的证明文件等)。 2、乙方近2年具有政府部门数据中心机房维保的项目5个及以上(提供业绩经验合同复印件作为评审依据,通过合同关键信息无法判断的,还须同时提供能证明的其它证明材料,如项目报告或合同甲方出具的证明文件等)。